

Tilapäinen tulityölupa

Tulityön suorittajat:			
Tulityön kohde:			
Luvan myöntäjä:			
Työmenetelmä:	Hitsaus ☐ Laikkaleikkaus/hionta ☐ Polttoleikkaus ☐ Nestekaasukäsipoltin ☐ Muu ☐		
Luvan alkamispvm:	Päätymispvm:	(Max 5 vrk)	
Lupa voimassa päivittäin klo:	-		

Työssä huomioitavat vaarat:

☐	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja
☐	Tulityöpaikkaa lähellä olevan seinä-, katto-, tai lattiarakenteen pinta on syttyvää materiaalia
☐	Tulityöpaikalla on pölyä tai hienojakoista ainetta
☐	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä
☐	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä
☐	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on aukkoja tai rakoja, joiden kautta kipinät / roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereisiin tiloihin
☐	Työssä syntyy lämpöä voi johtua seinä-, katto-, tai lattiarakenteeseen
☐	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella tulityöpisteestä (myös yläpuolella)
☐	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle
☐	Tulityö joudutaan tekemään korkealla, jolloin kipinöillä ja roiskeilla on otolliset olosuhteet levitä laajalle alueelle

Tarvittavat suojaustoimenpiteet ja suorittaja

Tilaaaja	Urakoitsija	
☐	☐	Tulityöpaikka on puhdistettava
☐	☐	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityöpistettä etteivät kipinät / roiskeet pääse leviämään ympäristöön
☐	☐	Tulityöpiste on kasteltava
☐	☐	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti
☐	☐	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat aukot on peittävä ja suojattava
☐	☐	Koneet, laitteet, syttyvät rakenteet ja kaapelihyllyt on suojattava
☐	☐	Syttyvät materiaalit on suojapeitettävä tai siirrettävä
☐	☐	Kaasupitoisuuden mittaus ja tilan tuuletus
☐	☐	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
☐	☐	Ympäröivien tilojen vartiointi
☐	☐	Erillinen suojarakenne
☐	☐	Työn aikana syntyvän palavan materiaalien poistaminen

Sammutuskalusto

Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi (12 kg) 43A 183BC -teholuokan käsiammutinta. Näistä toisen käsiammuttimen voi korvata pikapalopostilla/kahdella (6 kg) 27A 144BC -teholuokan sammuttimella.				
Jauhesammutin	kpl / Teholka 43A 183BC	kpl / Teholka 27A 144BC	CO2 sammutin	kpl
Pikapaloposti ☐	Paineellinen paloletku ☐	Sammutuspeite ☐	Sankoruisku ☐	
Erityissammutuskalusto				

Tulityöluvan myöntäjä

Tulityön tekijä

Tulityövartija